



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LII
വാല്യം 52

Thiruvananthapuram, Tuesday
തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

11th September 2007
2007 സെപ്റ്റംബർ 11
20th Bhadra 1929
1929 ഭാദ്രം 20

No. 36
നമ്പർ

PART III

Department of Electrical Inspectorate

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ എം.3/13534/2007/സി.ഇ.ഐ.

2007 ആഗസ്റ്റ് 2.

കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രാലയം കോട്ടയത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള 2007 കെ.ഐ.ഐ. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ 'ബി' ഗ്രേഡ് പരിഷ്കരണ നിയമിത യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. പരിഷ്കരണ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രാലയം 'ബി' ഗ്രേഡ് കോർഡിനേറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫോട്ടോയും നൽകുന്നതാണ്. സൂപ്പർവൈസർ പരിഷ്കരണയുള്ള അപേക്ഷാഫോം ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും "0043-00-000-99" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 110 (സ്റ്റാമ്പിപ്പത്ത്) രൂപ പ്രതിയിൽ അപ്പ് അസംബി ചെയ്താൽ സെൽ സഹിതം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷാഫോം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് 32 രൂപ യൂക്കയും അയയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയയ്ക്കുന്നതിന് 10 രൂപയുമാണ് അപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം കൈവിലാസമുള്ളതിന് കവർ കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷാഫോം 2007 സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി വരെ ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ നിയമിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രാലയം 'ബി' ഗ്രേഡ് കോർഡിനേറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓഫീസിൽ, തിരുവനന്തപുരം-695 001 എന്ന കൈവിലാസത്തിൽ 2007 സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതിക്കു മുമ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പി.എം. ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഇൻസ്പെക്ടറുടെ
ഓഫീസിൽ,
തിരുവനന്തപുരം.

(ഒപ്പ്)
സെക്രട്ടറി,
കേരള സംസ്ഥാന
വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രാലയം,
ബി.ഗ്രേഡ് കോർഡിനേറ്റർ.

അനുബന്ധം

ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ
'ബി' ഗ്രേഡ് പരിഷ്കരണ - 2007

1. യോഗ്യതകൾ. — സൂപ്പർവൈസർ 'ബി' ഗ്രേഡ് പരിഷ്കരണയുള്ളവർക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പരിഷ്കരണയുള്ളവർക്ക് അയയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയയ്ക്കുന്നതിന് 32 രൂപ യൂക്കും അയയ്ക്കുന്നതിന് 10 രൂപയുമാണ് അപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം കൈവിലാസമുള്ളതിന് കവർ കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(2) ഇൻസ്പെക്ടർ പരിഷ്കരണയുള്ളവർക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് 32 രൂപ യൂക്കും അയയ്ക്കുന്നതിന് 10 രൂപയുമാണ് അപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം കൈവിലാസമുള്ളതിന് കവർ കൂടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(2) വന്ദിതൻ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഏൽ. സി. വി. ഓ. പരീക്ഷ (ഐ. ഓ. ഐ.), കെ.ജി.സി.ഇ. (ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) പരീക്ഷ എന്നിവ പാസ്സായവർ, കോളി സംസ്ഥാന വിദ്യാപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ഓഫീസർസിംഗ് ബോർഡിന്റെ വന്ദിതൻ പെർമിറ്റ് ഏജൻസിനുമേൽ, ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു കോളി വന്ദിതൻ സംബന്ധമായ പ്രാദേശിക പരിഷ്കരണ, നേരിയവർ.

(3) ഓഫീസർസിംഗ് ബോർഡിന്റെ വന്ദിതൻ പരീക്ഷ ഏജൻസി പാസ്സായി പെർമിറ്റ് കിട്ടിയവയും അപ്രീമിയം ഫീസ് മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രാദേശിക പരിഷ്കരണ, നേരിയവയും (പെർമിറ്റ് കിട്ടിയതിനുശേഷം നാലുവർഷത്തെ പരിഷ്കരണ).

(4) 'സി' ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടറായി 5 വർഷം പ്രവർത്തി പരിഷ്കരണമുള്ളവർ.

(5) ബോർഡ് സൂപ്രീംകോർപ്പറേഷൻ കരുത്തു നൽകിയ സബ്സിഡിസ്റ്റ് ഓഫീസറുകളും പരിഷ്കരണ പ്രാദേശിക പരിഷ്കരണ ഉള്ളവർ.

2. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.— അപേക്ഷകൻ ഏസ്. എസ്. ഏൽ. സി. യോ തത്സമയമായ പരീക്ഷയോ പാസ്സായിരിക്കണം.

3. പ്രായപരിധി.— അപേക്ഷകൻ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ അപേക്ഷകൻ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം. 65 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് ഈ പരിക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

4. ഫീസ്.— കോളിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ "0043-00-800-99" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 360 രൂപ അപ്പേ അസസ്സ് ചെലവ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം. മറിക്കൽ നൽകിയ ഫീസ് തിരികെ നൽകുകയോ റെസ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് തീക്കുറപ്പോട് തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

5. വന്ദിതൻ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഗസറ്റഡ് ആഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥലം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അസസ്സ് ഹാജരാക്കണം.

6. അപേക്ഷ ഷെനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ തസ്തിക, തീയതിയും അപേക്ഷയുടെ മുകളിൽ ഏഴുതേണ്ടതാണ്.

7. പരിഷ്കരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോറത്തിലായിരിക്കണം. പരിഷ്കരണഫീസ് നൽകി കൂടുതൽ തോതിൽ ഉറപ്പുകൾ കീഴിൽ ബോർഡ് ചെലവ് തീർക്കുകയിൽ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ചെലവ് തീർക്കുകയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷയിലുള്ള ഫോറത്തിലും കറുത്തുവരുന്ന മാതൃകയിലും ആയിരിക്കണം.

8. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യകതയും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കൂടുതൽ തീയതികൾ 10ാം കോളിയിൽ ഏഴുതേണ്ടതാണ്.

9. അപേക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള ഹാജരായിരിക്കുകയോ തീയതി, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിൽ ഫോറ, പരിഷ്കരണ അപേക്ഷയിൽ പരിഷ്കരണ പ്രകാരം പൂർത്തിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

10. അപേക്ഷയോടൊപ്പം താഴെ പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഹാജരാക്കണം.

(1) "0043-00-800-99" ശീർഷകത്തിൽ 360 രൂപ അപ്പേ അസസ്സ് ചെലവ് തീർത്ത്, തത്സമയമായ കോളിയിൽ പണം അപ്പേ ഓഫീസ് ആവശ്യം തീർത്തതാണ്.

(2) അപേക്ഷയോടൊപ്പം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ (ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്):

- (എ) വന്ദിതൻ
- (ബി) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.

(3) വന്ദിതൻ പെർമിറ്റിന്റെയും കോമ്പിരൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും പകർപ്പുകൾ.

(4) പ്രാദേശിക പരിഷ്കരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

(5) 2001-ലെ അതിനുശേഷമാണ് പരീക്ഷ ഏജൻസി അറമ്പ് ചെയ്ത തെളിയിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വരിച്ച ഹാജരായിരിക്കാൻ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം.

(6) സ്വന്തം ഓക്സിഡൈസേഷനായും 5 രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ 10 സെ. മീ. X 24 സെ. മീ. വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കവരുകൾ.

തയ്യാറായതുമൂലവും വൈകിപ്പിക്കുന്നതുമായ അപേക്ഷകൾ റെറ്റർണ്ഡ് അറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

പരിഷ്കരണ/പരിഷ്കരണ വിജ്ഞാപനം

(പരിഷ്കരണ സിലബസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അന്യത്ര കോളി തീയതിയ്ക്ക്.)

1. പാർട്ട് ഒന്നിലെ പേപ്പർ ഒന്നിനും പേപ്പർ രണ്ടിനും തുല്യ വീതം കാർഷണമുള്ളത്. പാസുകൾ 40 ശതമാനം കാർഷ് കിട്ടിയിരിക്കണം.
2. പാർട്ട് രണ്ടിലെ പ്രാദേശിക ഓഫീസിന് 100 കാർഷണമുള്ളത്. അതിൽ പാസുകൾ 50 ശതമാനം കാർഷ് കിട്ടിയിരിക്കണം.
3. ഏഴുതല പരിഷ്കരണ (മിത) 40% കാർഷിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രാദേശിക പരിഷ്കരണ ഇറക്കുമതി അംഗീകരണമുള്ളൂ.
4. ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡൈസ് കോമ്പിരൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർ:—

- (1) പരിഷ്കരണ കോളി. 90-ന്യൂനതയുള്ള 180-ൽ നാലും കാർഷുകൾ പാസുകൾ 25 കെ. ഡബ്ല്യു. കോളി.
- (2) പരിഷ്കരണ കോളി. 180-ലെ അതിൽ കൂടുതലായ കാർഷ് കിട്ടി പാസുകൾ വർഷം 30 കെ. ഡബ്ല്യു. കോളി.
- (3) പരിഷ്കരണ പാസായി കോമ്പിരൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും പെർമിറ്റും കിട്ടുന്നവർ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനുശേഷം കോളി സ്കോപ്പ് കൂടുതലായുള്ള അപേക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പകർപ്പ്.

**DETAILS OF ELECTRICAL SUPERVISOR
'B' GRADE EXAMINATION—2007**

PART I

PAPER—I

Basic Electrical Engineering—Theory

Maximum Marks—100.

Time—3 Hours.

1. Principles of Electricity:

TO Electric pressure, current and resistance, Ohm's Law, Krichoff's Law—Specific resistance. Law of resistance and their application for calculating voltage drop. Series and parallel circuits. Practical unit of voltage, current, resistance, power and energy, Relation between electrical power unit (KW) and mechanical power unit (H. P.), Inductance, Capacitance, Reactance, Impedance.

2. Electromagnetism.—Production of E.M.F.—Faraday's and Lenz's Laws and Fleming's hand rules, Magnetic, chemical and heating of electric current. Magnetic properties of material, Permeability Hysteresis Electromagnets and their application.

3. Materials—Conductors.—Semi conductors and insulators classes of insulation—Insulating materials and their relative merits. Transformer Oil, Effect of heat and moisture on insulation. Lubricants and their uses—Dielectrics—Dielectric strength permittivity.

4. Circuits.—Series, Parallel, Series, Parallel circuits, Phasors addition, subtraction, multiplication and division, Complex impedance—Phase Sequence Simple L, C, P, circuit and solutions—Star delta connections and transformations. Power and power factor—Net work solutions—3 phase circuits balanced and unbalanced loads—Symmetrical components and sequence impedance.

5. Generation of Electricity.—(a) A. C. Generators—Constructional features and essential components—E. M. F. equation—Synchronous Reactance Regulation, Voltage control—Synchronizing, Synchroscopes—Bright lamp and dark lamp methods.

(b) D. C. Generators—Essential components and constructional features, Shunt, Series and compound dynamos and their characteristics. Causes of Sparking—Interpoles, Commutators and their maintenance, Carbon brushes, their adjustment and methods of voltage regulation.

6. Transformer.—Single phase and 3 phase transformers—Constructional features—Transformation ratio—Voltage and current equations—Magnetising current leakage reactance—3 phase connections and vector group equivalent circuit—Core and copper losses, Efficiency Auto transformers Temperature rise Scott's connection—Instrument transformers. Tertiary windings, open circuit and short circuit tests.

7. Motors.—(a) A. C. Motors—Rotating magnetic field Single phase induction motors—Different types—Working principle 3 phase induction motors—Squirrel cage and slipring—Methods of starting, Sliprings—Slip characteristics No load and blocked rotor tests—Efficiency—Circle diagram and determination of characteristics—Synchronous motors Commutator motors.

(b) D. C. Motors—Theory of series, shunt and compound wound motors, their uses, installation methods of starting and speed control and reversal of direction.

8. Converters.—Motors generator sets—Rectifiers—Single phase and 3 phase Battery charger—Voltage equation—Filtering. Half wave, full and bridge rectifiers.

9. Batteries.—Primary cells, Dry cells, Storage or secondary batteries—Constructional feature of storage batteries or accumulators and their installations. Lead acid cells, Nickel iron or alkaline cells, Initial and subsequent charging of batteries, charging circuits and their calculations. Series and parallel circuits. Maintenance of batteries. Use of hydrometers.

10. Transmission and Distribution.—Line constants—Determination of voltage drop Regulation—Short, medium and long lines. Ferranti effect Economic size of conductors—Corona loss—Power loss—Design of a ground conductor—Lightning arrestors.

11. Constructional feature of U. G. Cables.—Fault localisation—Murray and Varley loop tests charging currents.

PAPER-II

Basic Electrical Engineering—Application

Maximum Marks—100

Time—3 Hours.

1. Design of Electrical Installations.—Load survey—Domestic—Commercial and Industrial installations.

Connected load—Maximum demand—Demand factor—Diversity Load—Selection of sub-station site—Transformer capacity—Selection of distribution voltage—Main and sub-switch boards—Distribution fuse board—M.C.C.—P.M.C.C.—P.C.C. distribution layout—Location of switch boards—Fault level calculations.

2. Selection of Equipments.—Different types of breakers—O.C.B.—A.C.B.—M.C.C.B.—M.C.B.—Circuit breakers. Breaking capacity—Making capacity. Selection of Distribution fuse board—Continuous ratings—H. R. G. fuses prospective currents—Cut off values—Selection of major and minor fuses—Garding switch boards, design of outlets, fabrication, design—Parameters—F. B. A. regulations. Cables short time and continuous rating—Derating factors—Methods of laying—Design aspects different type of cables Hazardous areas—Motors—Section method of starting D. C. Motors—Speed control, Limitation on starting current and voltage drop—system disturbance. High voltage motors, Protection—capacitors—Power factors improvement selection and method of connection special type transformers—Purnance transformers—Welding transformers—Rectifier transformers Scott connection tertiary windings—Captive generation—Determination of capacity—Load segregation double bus system change over arrangements I. S. Regulations.

3. Protection.—Basic methods of Transformer, Generator, Motors and Feeder protection, Thermal and magnetic release—Relays—I.D.M.T. instantaneous types—over current Earth fault and earth leakage relays—Time and current setting—C.Ts. Specification and error factors P.Ts. Static Relays I.S. Regulations.

4. Earthing.—Determination of size of earth bus, number of earth electrodes—Plate, Pipe and strip electrodes—Resistivity of soil—measurement—Computation of earth resistance—Different materials used for

earthing conductors-Current densities-Corrosion factors-Disposition of electrodes-Joints in earth conductors. Size of earth conductors for equipments of various capacities. Earth continuity wire-earth continuity resistance. I. S. Regulations.

5. *Cable Jointing*.—Aluminium and copper cable joints—Type precautions—Termination—I. S. Regulations.

6. *Clearances*.—Statutory clearances of live parts from ground and building—A sectional clearance—Equipment clearance—With boards clearance inside and outside—Oil containing equipments. Indoor and outdoor equipment clearances.

7. *Special Type of Installations*.—X-ray, Neon Sign Lift, Cinema installations—Relevant Rules, circuitary Safety precautions—Earthing wire Precautionary-precautionary measures—Energy meters—Try vector meter—Installations and computation of energy.

8. *Testing and Maintenance*.—Insulation Tester—Earth Tester—Relay testing kit. Schering bridge Break down test of oil—Single phase and 3 phase energy meter testing—Volt meter—Ammeter—Wattmeter—Different installations—Recommended values of insulation resistance—Earth resistance measurements. Desired values Continuity measurements Relay testing Maintenance of various electrical installations—Relevant standards and regulations.

9. *Rules and Standards*.—Indian Electricity Act and Rules, Kerala Cinema Regulation Rules—Kerala Electricity Licensing Boards Rules—Provisions applicable to consumers and contractors in particular I. S. specifications I. B. G. Regulations.

PART III

Practical and Viva Voce. Maximum Marks—100

A practical Examination based on the Syllabus in Part I will be held.

Note.—The candidate should obtain 50% in Part II for a pass.

Electrical Supervisor Grade 'B' Competency Certificate and Permit.

(i) The successful candidates will be eligible for getting Supervisor Competency Certificate and permit as follows :

- (a) Those who pass the examination and secure marks upto and including 180—All Low Voltage Installations and Medium Voltage Installations upto 25 K. W.
- (b) Those who pass the examination and secure marks above 180—"All Low Voltage Installations and Medium Voltage Installations upto 50 K. W".

(ii) Application for enlarging the scope of the Electrical Supervisor permits will be considered only after one year from the date of issue of the permits and Competency.

വിജ്ഞാപനം

നമ്പർ ജി2-13462/07/സിഇഎ. 2007 ആഗസ്റ്റ് 7.

കേരള സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റീവ് പരിഷ്കാരബോർഡ് കേരളത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് 2007 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കരണ യോഗ്യത യുക്തവരിൽനിന്നും അപേക്ഷകൾ അഭ്യസിക്കുന്നു.

പരിഷ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

1. തിരുവനന്തപുരം.
2. കോഴിക്കോട്.

1. യോഗ്യതകൾ

(എ) എസ്. എസ്. എൽ. സി. / ജെ. ഐ. എസ്. എസ്. / എൽ. സി. / എ. ഐ. (ഇലക്ട്രിക്കൽ / വൈദ്യുതി / ഇലക്ട്രോണിക്സ്) ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കരണ പാഠ്യപരിഷ്കരണ ക്യാമ്പിൽ ബോർഡിൽ അപ്രീൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ നാമം രജിസ്ട്രാർ ചെയ്തതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ ലൈസൻസുള്ള ഏതെങ്കിലും സിനിമാ തീയേറ്ററിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനം 31-7-2007-ൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുത്തു വേണം.

(ബി) 31-7-2007-ൽ പുതിയത് (18) വയസ് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട്.

2. അപേക്ഷാധ്യക്ഷനായ അപ്രീൻസ് രജിസ്ട്രാർഷെയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

(എ) ഈ ബോർഡിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിരൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേരിട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ തമാസയെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതല്ലാത്തപേരിട്ടുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോമ്പിരൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് / ലൈസൻസ് (അപ്രീൻസ്) അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) 2006-ലെ സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കരണ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഈ സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കരണ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

3. അപേക്ഷാധ്യക്ഷനായ അപ്രീൻസ് രജിസ്ട്രാർഷെയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഓപ്പറേറ്റർ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

(എ) കേരളത്തിൽ മൂന്നാം ഗ്രേഡ് ഓപ്പറേറ്റർമാരായ മേജർ ഗ്രേഡ് ഓപ്പറേറ്റർമാരായ പ്രൊഫഷണൽ സിനിമാ ആരംഭം മേജർ അസസ്സിവിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുക അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. [മേജർ സിനിമാ ക്യാമ്പ് 6 (ii) സി. കോമ്പ്യൂട്ടർ]

(ബി) സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വകുപ്പുകളിലോ ഹിബി. മെമ്മോറിയലുകളിലോ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പരമാവധി പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ യോഗ്യതകൾ ക്ലിയിക്കുന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

4. അപകടപഥം: ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ തോതിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ വോൾട്ടേജ്, അമിതമായി ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയ 10 വ്യക്തികൾക്ക് സാധ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയ, സ്വന്തം ഭരണവിധാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അപകടപഥം ഉണ്ടാകാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്.

5. പരിഷ്കരണ നിർദ്ദേശവിധിയുള്ള സീബബസ് തരംഗ കരാർക്കുപുറത്തു.

[illegible]

(ബി) ഹിബി. കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഹൈന്ദവം ചെയ്യുക, റിപ്പബ്ലിക് ചെയ്യുക, സർവ്വതോമുഖമായി വളരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തിനും താല്പരനായിരിക്കണം.

(സി) ഭവനവൃത്തികൾക്കായി അപ്പാറിതയുള്ള പ്രാഥമിക പരിജ്ഞാനം, ധനകാര്യം, കറൻസി, ആരോഗ്യ നോറിവ് കൗൺ, ബോർഡ്, ആപിനർ എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനം, ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് യോജിച്ച് പിക്കിനിസി ശൈത്യകാലം, ഇൻഡ്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ്, കേരള സിനിമാ മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മാണം എന്നിവയെപ്പറ്റിയുള്ള സമാന്തര പരിജ്ഞാനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

(ബി) സിനിമ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കൂടിയിപ്പിട്ടി രേഖയെക്കുറിച്ചും അതുപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സിനിമ പ്രദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വേണ്ട അംഗീകൃത അംഗീകൃത സാമഗ്രികളുടെ പ്രവർത്തന പരിഷ്കരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

[illegible]

6. அங்கப்பிள்ளையாழ்வாருக்குள் என்னுடைய அம்மாவும்

[illegible]

(4) അന്തർ അധീനപ്പെടൽ.

(ബി) സമയത്തെ വെട്ടു ഇടവം ചേർന്നു.

(സംഗീ) മൃഗസംഗീതത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

(ഡി) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്.

(இ) ஆதனகியு: அது, பரமசிவம்" அமைச்சு.

സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അതു നൽകുന്ന ആളിന്റെ പേരും, അദ്ദേഹികൾക്കുവിലാസവും, ആഫീസ് മുമ്പേയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റം നൽകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അപേക്ഷകനെ കൂറുനോട്ടം ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും പരിപാലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അതു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(2) (എ) സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ

സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും മാതൃക അപേക്ഷാഫോമത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏത് ഭാഗം ഏത് തീയതി ആരംഭിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോഴും ആ തീയതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർഷം ഏത് ഭാഗം ഏത് തീയതി തീയതിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചിരിക്കണം. പല തീയതികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇക്കേജിൽ അവയുടെ ശരിയ്ക്കുക സ്റ്റാമ്പ് ഒരു ഗസറ്റായ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയായിരിക്കുകയും, എന്നാൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന സ്വന്തം സർവീസിലിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അവസരിച്ച അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) വിമുക്തജനങ്ങളുടെ സർവ്വീസിലൊക്കെയും ശക്തിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒരു ഗോദാനന്ദം ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന.

(സി) ഇദ്ദേഹൻ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട കോം.സം.യു.മാ നത്തുവിലും, ക്രൈസ്തവ പ്രവേശനത്തിലും വിശേഷത്തോടെയെന്തെങ്കിലും പങ്കെടുത്തുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. (വിശേഷ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു) സിനിമാ പ്ലാറ്റാൻഡ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അധികാരിയോ ഡി.പി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോ അപേക്ഷകർ അവിടെ ചുറ്റും വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ലൈസൻസുള്ള പ്ലാറ്റാൻഡായിരുന്നോയെന്നു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നു കാണിച്ചു നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പ് ഒരു ശമ്പളം ആഫീസ് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കണം.

(3) പരിചയം പരിസ്ഥിതി

25 രൂപ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രഷറിയിൽ "0043-300-93-അ" വരവുകൾക്ക് ഏതാകണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ അയച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അപകർഷണമെന്നായിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഷറിയിൽ അയച്ച സ്കൂൾ അതോരു കാരണവശാലും തിരികെ കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരിഷ്കരണം വക വെച്ചുകൊടുക്കുന്നതോ അല്ല.

(4) വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പരമരീതി "ഗൗരവം" ആണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.

(5) ഫോട്ടോ

അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന തീയതിക്ക് 6 മാസത്തിനകം എടുത്തിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് ഓസൺ ഫോട്ടോയുടെ 5 പ്രതികൾ ഫോട്ടോയുടെ 3 പ്രതികളിലും മൂവശത്ത് അപേക്ഷകന്റെ പേരഴ്ത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അതായത് ഇത് (ശീ.....)ന്റെ ശരി ഫോട്ടോ ആകുന്നു എന്ന് എഴുതി അതിൽ അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന സമയം രേഖാബാധ ചെയ്യുന്ന തീയതിയോടൊപ്പം മെമ്പർസി ഭരണ മാനേജിംഗ് പാർട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസോ ക്ഷീണം, ഒപ്പിടുന്ന (സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന) ആളിന്റെ കേൾവിധാരവും മൂലേയും ഫോട്ടോയുടെ മൂവശത്ത് എല്ലാ പ്രതികളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

7. സ്വന്തം കേൾവിധാരമെഴുതിയതും അയയ്പ്പുവയ്ക്കേണ്ട തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പുകൾ 24 രൂപ, മീറ്റർ നീളവും 6 രൂപ, മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള രണ്ട് കവർ അപേക്ഷയോടുകൂടി അയച്ചിരിക്കണം.

8. **അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട കേൾവിധാരം.**
സെക്രട്ടറി,
സിനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കാര ബോർഡ്,
പി.എം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്സ്,
തിരുവനന്തപുരം-695 001

9. **അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി-22.9.2007 വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ.** (അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.)

(10) പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- (1) നിർദ്ദേശിച്ച് മാതൃകയിൽ പൂർണ്ണമായും അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
- (2) അപേക്ഷയും അതിന്റെ കൃത്യമായ കോപ്പുകളും ശരിയായി കൃത്യപ്പെട്ട് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോകൾ ഒരു പ്രത്യേക കവർകൾക്കായി അത് അപേക്ഷയോടൊപ്പം നീച്ച് അയയ്ക്കുന്ന രേഖകളോടുകൂടി പ്രത്യേകം മൂലമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. ശരിയായി കൃത്യപ്പെട്ടതായ ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെയും ബോർഡ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതല്ല. അപേക്ഷ അയയ്ക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറത്ത് മുകളിൽ "സിനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കാര പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ" എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം.
- (3) അപേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഈ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഫോറം പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതും, പരിശോധിക്കുകയും, നല്ലതുകയും, സംഭവിച്ചാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പിന്നീട് അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല. വൈകി കിട്ടുന്നതോ, നല്ലതുകയും ഉള്ളതോ ആയ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(4) ഒരു അപേക്ഷകൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. വിപരീതമായി കണ്ടാൽ അപേക്ഷകൻ അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(5) അപേക്ഷയോടുകൂടി അയയ്ക്കുന്ന ശരി പകർപ്പുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഗസറ്റഡ് ഓഫീസോടൊക്കെയോ മേൽവിവരവും മൂലേയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പകർപ്പുകളോടൊപ്പം അസൽ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പാലോയെ ഫ്ലോയി ഹാജരാക്കണം.

(6) അപേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ പരിശോധനാ സമയത്ത് അന്യസ്ഥിതിയിൽ തീയതിയോടൊപ്പം ഉള്ളതോ, മെമ്പർസിന്റോ, മാനേജിംഗ് പാർട്ടിനോ അപേക്ഷ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. സ്വീകാർ വെക്കുവാനുള്ള സേവനം അന്യസ്ഥിതിയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ അവർ ഓഫീസ് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ തലവൻ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ കേൾവിധാരവും മൂലേയും വെക്കുവാനായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. ഫീഡ്. സോഴൈസറികളിൽ വേദനം അന്യസ്ഥിതിയിലുള്ള അപേക്ഷ സോഴൈസറി സെക്രട്ടറി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ കേൾവിധാരവും മൂലേയും വെക്കുവാനായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്ത അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(7) **അപേക്ഷകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് പരിഷ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അവയുടെ മുമ്പുണ്ടാകുന്നതായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്.** എന്തെങ്കിലും ഇപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായാ കൂടുതൽ ആയിക്കുന്നതാണ് അപേക്ഷകനെ യൂക്.പ. പോലെയോ മറ്റോ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്.

(8) മൂർ ഗസാർ വിജ്ഞാപനങ്ങളിലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചോ അവയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃക അപേക്ഷയിലോ സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

(9) കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരിഷ്കാര കേന്ദ്രം സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു പകരം ഹാജരാക്കിയതിനായി കേൾവിധാരം, ഹാജരാക്കിയതിനായി കേൾവിധാരം സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസൽ ഹാജരാക്കണം.

പി.എം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാര്യാലയം, കേരള ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ബിൽഡിംഗ്സ്, തിരുവനന്തപുരം-1.	(ഒപ്പ്) സെക്രട്ടറി, സിനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ പരിഷ്കാര ബോർഡ്.
--	---